



утверждаю:
Директор МУП «Тепловод»
Ефимов С.А.

Температурный график

работы теплосети по объектам теплоснабжения МУП «Тепловод» от котельной р. п. Тёплая Гора, котельной п. Средняя Усьва, котельной № 5 «Пихтовка» р. п. Пашия, котельной № 4 «Карьер» р. п. Пашия, котельной №7 «Центральная» р. п. Пашия на отопительный период 2023–2024 гг.

Температура наружного воздуха °С	Подающий трубопровод °С	Обратный трубопровод °С	Температура наружного воздуха °С	Подающий трубопровод °С	Обратный трубопровод °С
+10	49	37	-11	61	49
+9	49	37	-12	62	50
+8	49	37	-13	63	51
+7	49	37	-14	64	51
+6	49	37	-15	65	52
+5	49	37	-16	66	53
+4	49	37	-17	67	53
+3	49	37	-18	68	54
+2	49	37	-19	69	55
+1	49	37	-20	70	55
0	50	41	-21	71	56
-1	51	41	-22	72	56
-2	52	42	-23	73	57
-3	53	43	-24	74	57
-4	54	44	-25	75	58
-5	55	45	-26	76	58
-6	56	46	-27	77	59
-7	57	46	-28	78	60
-8	58	47	-29	79	60
-9	59	48	-30	80	61
-10	60	49	-31	82	62